



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

344003, г. Ростов-на-Дону, Города Волос, 11, т. 8-(863)-240-67-66, факс: 8-(863)-280-86-69.

E-mail: gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Батайск**

(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93 ф. 5-71-17, E-mail:

3ogpn rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Ростовская область,
г. Батайск,
ул. Рабочая, 89

(место составления акта)

«14» ноября 2019 г.
(дата составления акта)

«11» час «00» ми
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 145

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Батайск, ул. Садовая, 182/74.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Батайск УНД и ПР ГУ МЧС России по РО подполковника внутренней службы Луганского С.М. № 145 от 24 октября 2019 г. и ст. 6. Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведен

плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06» ноября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час 00 минут

«14» ноября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, Ростовская область, г. Батайск, ул. Рабочая, 89, т. 5-73-93.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена:** (заполняется при проведении выездной проверки) Юрченко Наталья Васильевна 28.10.2019 г. 08 час. 33 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Яковлев Денис Игоревич – лейтенант внутренней службы, старший инспектор ОНД и ПР по г. Батайск УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, эксперты не привлекаются.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Юрченко Наталья Васильевна – заведующий МБДОУ № 30.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Менее двух эвакуационных выходов имеют помещения групповых ячеек здания Литер А (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).
2. Менее 2-х эвакуационных выходов имеет помещение спортивного зала здания Литер А при одновременном пребывании более 10 человек (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12).
3. Менее 2-х эвакуационных выходов имеет помещение музыкально – хореографического зала здания Литер А при одновременном пребывании более 10 человек (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12).
4. В мансардном этаже здания Литер А не отделена лестничная клетка от музыкально – хореографического зала строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45. (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.19).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Яковлев Денис Игоревич – лейтенант внутренней службы, старший инспектор ОНД и ПР по г. Батайск УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области.

«14» ноября 2019 г.



Давы
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Юрченко Наталья Васильевна – заведующий МБДОУ № 30

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«14» ноября 2019 г.

Юрченко
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)