



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

344003, г. Ростов-на-Дону, Города Волос, 11, т. 8-(863)-240-67-66, факс: 8-(863)-280-86-69

E-mail: gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по г. Батайск**

(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93 ф. 5-73-93, E-mail:

3ogpn\_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 145/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30  
(МБДОУ № 30).*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения о проведении плановой/выездной проверки, выданного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Луганским С.М. № 145 от 24.10.2019 г., в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, в период с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 06.11.2019 г. и с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 14.11.2019 г., проведена плановая/выездная проверка объекта защиты, в отношении: «МБДОУ № 30» по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Садовая, 182/74.

Должностные лица, проводившие проверку: Яковлев Денис Игоревич – лейтенант внутренней службы, старший инспектор ОНД и ПР по г. Батайск УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Менее двух эвакуационных выходов имеют помещения групповых ячеек здания Литер А	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*. СП 1.13130.2009 «Системы	01.11.2020 г.	

		<i>противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4</i>		
2	Менее 2-х эвакуационных выходов имеет помещение спортивного зала здания Литер А при одновременном пребывании более 10 человек	<i>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12</i>	01.11.2020 г.	
3	Менее 2-х эвакуационных выходов имеет помещение музыкально – хореографического зала здания Литер А при одновременном пребывании более 10 человек	<i>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12</i>	01.11.2020 г.	
4	В мансардном этаже здания Литер А не отделена лестничная клетка от музыкально – хореографического зала строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45.	<i>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.19.</i>	01.11.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Руководители органов местного самоуправления;

Собственники имущества;

Лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции;

Иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Батайск  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
лейтенант внутренней службы  
Яковлев Д.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*Д.И. Яковлев*  
(подпись)

«14» ноября 2019 г.

Предписание получил(а):

*Д.И. Яковлев*  
(подпись)

Заведующий МБДОУ № 30  
Юрченко Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«14» ноября 2019 г.